

جهاز شنون البيئة
قطاع شنون الفروع
الفرع الإقليمي لوسط الدلتا بطنطا
الإدارة العامة البيئية
إدارة تقييم الأثر البيئي

الموضوع: نموذج تصنيف بيئي (ب)

رقم الفيد: ١٤/٦٠٤٠
التاريخ: ٢٠٢٢/١

السيد اللواء / عماد يوسف

(مكتب شنون البيئة)

وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة المنوفية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣ بخصوص نموذج التصنيف البيئي (ب) والمرفق به البيانات التكميلية بشأن نشاط / محطة معالجة الصرف الصحي بالكميشة بسعة إستيعابية / (٩٠٠٠ م^٣/ يوم) وبمساحة (٤,٥ فدان) الناتج من التجمع القروي ويشمل قرى (قرية الكمايشة ، قرية قشطوخ ، قرية البندارية ، قرية كفر الشيخ شحاته ، عزبة الكوم الأحمر ، عزبة الطوخي) وإنشاء محطات رفع الصرف الصحي للتجمع القروي والشبكات المكملة لها من شبكات انحدار وخطوط طرد (ضمن البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي للقري المستدامة ، بإسم / الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، الشخص المسنول/ حكمت ابراهيم محمد شعير، بالعنوان / قطعة رقم (١١٢/أ) من ٨٨ من ٧ أصلية - حوض العمدة نمرة (٤) - بمم - مركز تلا - محافظة المنوفية.

تم سداد الرسوم الإدارية بالإيصال رقم (٩١٠٠٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧.

نتشرف بالإحاطة بأنه بمراجعة النموذج المقدم، فإن جهاز شنون البيئة يوافق على إقامة المشروع، على أن يتم الالتزام بجميع الرصاصات والإجراءات التي وردت بالنموذج المقدم للجهاز، والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته واللائحة التنفيذية رقم (٣٣٨) لسنة ١٩٩٥ م وتعديلاتها مع الإلتزام بأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم إدارة المخلفات ومع الإلتزام بالاشتراطات الآتية :-

١. الإلتزام بمواقع المحطات

- بان تقع محطة المعالجة خارج الكتلة السكنية بالقطعة رقم (١١٢/أ) من ٨٨ من ٧ أصلية - حوض العمدة نمرة (٤) - بمم - مركز تلا وعلى المساحة المذكورة طبقاً لما ورد بالنموذج والبيانات التكميلية
- وكذا بمواقع محطات الرفع (محطة رفع الكوم الأحمر بحوض العمدة نمرة (٤) قطعة رقم (٤٥) - زاوية بمم- مركز تلا.
- محطة رفع كفر الشيخ شحاته بالقطع رقم (٢٨٢ ، ٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٨٨) - حوض المنيات نمرة (١٠) - كفر الشيخ شحاته- زاوية بمم - مركز تلا والحاصلة على موافقة بيئية صادرة من الفرع الإقليمي لجهاز شنون البيئة برقم (١١١١) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧

• محطة رفع عزبة الطوخي - بحوض الأربعين رقم (١٦) - مركز تلا.

• محطة رفع سلام الفقى - بحوض البرانس نمرة (٣٠) قطعة رقم (٦٧) - مركز تلا.

• محطة رفع عزبة وهبة سليمان بحوض الأبعدية نمرة (٦) قطعة رقم (٢٧) - مركز تلا.

• محطة رفع البندارية بحوض راغب نمرة (٢) قطعة رقم (٧٧) - مركز تلا

٢. أن يقتصر النشاط على معالجة الصرف الصحي وبسعة إستيعابية (٩٠٠٠ م^٣/ يوم) والشبكات المكملة لها من شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع صرف صحي وهم (محطة رفع الكوم الأحمر ، محطة رفع كفر الشيخ شحاته ، محطة رفع عزبة الطوخي ، محطة رفع سلام الفقى ، محطة رفع عزبة وهبة سليمان ، محطة رفع البندارية)، فقط دون القيام بإضافة بالمساحة أو بالسعة الإستيعابية للمحطات أو إضافة أى أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

٣. الإلتزام بمسار مواسير المياه كما هو موضح بالنموذج والرسم التخطيطي المرفق للمشروع مع الإلتزام بتركيب المواسير الحديثة الغير ضارة بالبيئة والإلتزام بمطابقة المواسير للمواصفات القياسية المصرية ووفقاً للكود المصرى والقرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ وملحقة رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٢.

٤. الإلتزام بمسار مواسير خط الطرد لنقل مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الواردة إلى محطة معالجة الكمايشة كما ورد بالنموذج.

٥. ضرورة الإلتزام بالصرف النهائى بعد المعالجة على مصرف زاوية بمم كما ورد بالنموذج والبيانات التكميلية.

٦. مراعاة المسافة المناسبة بين موقع المحطة والمنشآت المحيطة طبقاً للكود المصرى مع ضرورة زراعة سياج شجرى حول المحطة من الخارج لتقليل الآثار السلبية للمشروع على البيئة المحيطة مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة للحد من الروائح الكريهة والحشرات.


٧. مراعاة التخلص السليم والتداول الآمن للحماة الناتجة بما يتفق مع القرارات الوزارية (الزراعة والصحة) طبقاً للقرار الوزارى بشأن التداول والإستخدام الآمن للحماة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي بمسار عضوى.

(هذه الموافقة من طرفك)

إدارة تقييم الأثر البيئي

عبد السلام

الإدارة المركزية لوسط الدلتا بطنطا



٨. ضرورة تبطين قاع وجوانب بيارات تجميع مياه الصرف وأحواض المعالجة عزلاً جيداً وآمن منعا لتسرب مياه الصرف للتربة المحيطة أو للمياه الجوفية مع الإلتزام بالإجراءات اللازمة للحماية من آثار تلوث البيئة المحيطة بمياه الصرف الصحي.
٩. الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته.
١٠. الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق رقم (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته.
١١. الإلتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتوافق مع القانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته.
١٢. الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية على إقامة المشروع، والالتزام بإعداد خطة لمجابهة المخاطر وتأهيل العاملين عليها والتنسيق مع الجهات المعنية.
١٣. الإلتزام بتوفير مصدر آخر بديل للطاقة يعمل تلقائياً عند إنقطاع التيار الكهربى مع وضع خطة طوارئ لإدارة المحطة فى حالة حدوث أعطال.
١٤. الإلتزام بوضع خطة لمكافحة القوارض والحشرات داخل موقع النشاط.
١٥. الإلتزام بالتخلص السليم من مخلفات الحفر والانشاء عن طريق تجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها فى الأماكن المعدة لذلك مع الإلتزام بإعادة تأهيل الأراضى المستخدمة بعد الإنتهاء من أعمال الحفر ووضع المواسير مع الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقدم.
١٦. التخزين السليم والأمن للمواد الكيماوية وخاصة إسطوانات الكلور المستخدمة فى عمليات المعالجة المخلفات السائلة مع مراعاة شروط التخزين والتداول الواردة بصحيفة الأمان طبقاً للمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته.
١٧. الإلتزام بالتخلص السليم والأمن بينيا من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لمتعهد حاصل على موافقة بيئية.
١٨. الإدارة السليمة والأمنة بينيا للمخلفات الخطرة الناتجة عن وحدة المعالجة (الفلاتر المستهلكة - عبوات الكيماويات الفارغة - الحمأة البيولوجية ذات الصفات الخطرة) مع التخلص السليم والأمن بينياً منها وذلك بتجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها فى الأماكن المخصصة لذلك.
١٩. إعداد السجل البيئى وجعله متاحاً عند التفتيش البيئى، مع إعداد سجل المواد والمخلفات الخطرة طبقاً للمادة رقم (٣٣) والجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٣) من اللائحة التنفيذية .

هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأية قوانين أو قواعد أو قرارات أخرى تخص هذا النشاط فى حالة عدم الإلتزام بأى شرط من الإشتراطات الموضحة بعاليه تعتبر هذه الموافقة لاغية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير عام الإدارة البيئية
د / أشرف أبو الفتوح

مدير إدارة التقييم
م / قاهم رزق محمد

الباحث :
علاء سلطان

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للفرع
م / محمد عبد الله قطب

